

**OPINIA 71/2007**  
uzgodnienia dokumentacji projektowej

**Podstawa prawna wydania opinii:**

art. 7 d pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. z 2000 r. nr 109 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268) oraz § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu omz - zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 36 poz. 455).

**Przedmiot uzgodnienia :** *Kanalizacja deszczowa, kable telekomunikacyjne i linia energetyczna napowietrzna*  
**Dla :** *Urząd Gminy Czerwonak*

**Na zlecenie z dnia :** *5.01.2007 r.* **Znak :**  
**Data wpływu zlecenia do zespołu :** *5.01.2007 r.*

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizację n/w obiektu.

*obręb Owińska ul. Kręta- rozbudowa ulicy dz. 357, 350/1, 350/2, 352/1, 353/1, 353/2, 407/1, 344/2, 510 gmina Czerwonak powiat poznański woj. Wielkopolskie*

**Uwagi i zalecenia:**

**OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH „GAZ-SYSTEM” O/POZNAŃ:**  
Bez uwag.

**WIELKOPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA:**  
Uzgadnia się pismem Nr TT 12-5000-100970/06 z dnia 12.12.06 r.

**NETIA S.A.:**  
Bez uwag.

**TP S.A.:**  
Zachować normatywne odległości w pionie i w poziomie, w miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie, odkryte urządzenia teletechniczne zabezpieczyć i pozostawić w ziemi po zakończeniu robót.  
O terminie rozpoczęcia prac powiadomić Z.T. Poznań Miasto ul. Bułgarska 55.  
Część telekomunikacyjną uzgodnić branżowo.

**ENEA S.A. :**  
W miejscu skrzyżowania z kablem energetycznym wykopy należy prowadzić ręcznie.  
Kabel w wykopie zabezpieczyć, zachować normatywną odległość.  
Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się w Pogotowiu Energetycznym w Murowanej Goślinie.

**AQUANET:**  
Projekt drogowy zaopiniować w Aquanet.

**REJONOWY WĘZEL ŁĄCZNOŚCI:**  
Bez uwag.

**ZDP:**  
Uzgodnione warunki zawarte w piśmie ZDP -6c-73323-0370-2006 z dnia 13.12.2006 r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Małgorzata Józwiak

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
60-509 Poznań, ul. Jałkowskiego 18 tel.(061) 5410-627

STAROSTWO POWIATOWE  
w Poznaniu

**PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU:**

**UWAGI I ZALECENIA:**

Uzgadnia się rysunki 2a i 2b. Uwaga zachować normatywną odległość od przyłącza wodociągowego do działki 355/1. Odszukać punkt osnowy geodezyjnej nr 1611 w ulicy Krętej i chronić go w trakcie wykopów. W razie uszkodzenia odtworzyć na koszt inwestora wzywając geodetę uprawnionego.

1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami ) Inwestor jest zobowiązany, po uzyskaniu pozwolenia na budowę do wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) obiektów budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Zobowiązuje się wykonawcę prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujących się na terenie realizowanej inwestycji punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych ( Dz. U. Nr 30 poz.163 art. 15.1 ).

W przypadku zniszczenie lub uszkodzenia w/w punktów , osoby odpowiedzialne za ochronę i zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych podlegają karze grzywny. ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z późniejszymi zmianami ).

3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowych uzgodnień Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

4. Stosownie do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii chyba, że straci ważność gdy zostanie zmieniona lub uchylona decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę. ( Dz. U. Nr 38 poz. 455 ).

5. Należy uwzględniać uwagi zawarte w uzgodnieniach branżowych.

6. Integralną częścią opinii ZUDP jest mapa z naniesioną projektowaną inwestycją wraz z pieczęcią uzgodnienia.


7. Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.

8. W wypadku kolizji z drzewami zgodę na ewentualną wycinkę drzew należy uzyskać w Urzędzie Gminy Czerwonak.


Przedłożony projekt został przez komisję Zespołu uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz informacji Zespołu dot. obowiązujących warunków do realizacji budowy.

**Uwaga:** uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Kopię opinii wraz z załącznikiem mapowym należy udostępnić wykonawcy terenowemu .

  
Z uz. Starosty ..  
.....  
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania  
Dokumentacji i Projektowej  
P.O.D.S. i P. w Poznaniu  
.....  
( podpis przewodniczącego zespołu z imienną pieczęcią  
= upoważnienia starosty)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

  
mgr inż. Małgorzata Józwiak

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18 tel (60) 5410-627

STAROSTWO POWIATOWE  
w Poznaniu