



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500



Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA POZNAŃSKI
P.3021.2016.8842

(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego)

05-07-2016
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

Z up. STAROSTY POZNAŃSKIEGO
Małgorzata Waszak
Dyrektor PODGIK w Poznaniu
(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)
Geodeta Powiatowy

Województwo: wielkopolskie
Powiat: poznański
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Czerwonak
Identyfikator jednostki ewid.: 302104_2
Nazwa obrębu ewidencyjnego: Koziegłowy
Identyfikator obrębu ewid.: 0006
Miejscowość: Koziegłowy
Arkusz: 8 i 12
Numer działki: wg zasięgu
Sektora: 6.178.12.08.3.1;
6.178.12.08.3.3;
KERG: GK.4141.3771.2016
Aktualizowany obszar: _____

GEO-KART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229
61-485 Poznań
tel. 603-093-563 tel. 504-136-574
NIP 783-169-93-31 REGON 302425651

Stan aktualny na dzień 07.06.2016r. inż. Robert Narożniak
GEODETA UPRAWNIONY
uprawnienia zawodowe nr 21472

| | |
|--|------------|
| Układ współrzędnych prostokątnych płaskich | 2000 |
| Układ wysokości | Kronsztadt |

Nie ustalono obciążeń służebnościami gruntowymi

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny

| | | | | |
|---------------|--|------------------|---------------|-------------------|
| Inwestycja | BUDOWA PARKINGU W KOZIEGŁOWACH W SĄSIEDZTWIE PAWILONU HANDLOWEGO PRZY UL. OSIEDLE LEŚNE 20 (dz. nr ewid.: 107/9, 107/13, 107/17, 107/26, 370) | | | |
| Zamawiający | GMINA CZERWONAK ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak | | | |
| Wykonawca | KOSBRUK MATEUSZ MIKITOW Kopydłowo 5/1, 62-270 Klecko | | | |
| Opracowanie | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | Data | SIERPIEŃ 2017 | |
| Obiekt | Przebudowa oświetlenia ulicznego | Branża | ELEKTRYCZNA | |
| Tytuł rysunku | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLAN SYTUACYJNY | Skala | 1:500 | |
| Skład zespołu | Imię i Nazwisko | Upr. budowlane | Podpis | Rysunek nr |
| Projektował | mgr inż. A. Sakowicz | WKP/0190/PWOE/09 | | E-1 |
| Sprawdził | mgr inż. M. Gulczyński | WKP/0485/PWOE/15 | | Umowa nr |
| | | | | WO.271.1.124.2017 |

Legenda

- Granice działek
- Numery działek obj. tych opracowaniem
- Proj. słup oświetleniowy 9m, ocynkowany ognioodporny z wysł. gniem podw. jnym h=1m i d.=1m; fundament betonowy, 2xoprawa z r. de m LED 55W

UWAGI:

1. Projekt wykonany na podstawie warunków wydanych przez Gminę Czerwonak
2. Wyznaczenie trasy linii kablowej nN, lokalizację słupów oświetleniowych oraz inwentaryzację powykonawczą linii winien wykonać uprawniony geodeta.
3. Linie kablowe nN 0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 0,7m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce piaskowej 2x10cm, z osłoną z taśmy foliowej koloru niebieskiego, w odległości 25cm nad kablem, a roboty przy układaniu kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.
4. Przy podejściach kablowych do szafy kablowej, oświetleniowej oraz słupów oświetleniowych pozostawić wymagane normy zapasy kablowe.
5. Przy układaniu kabli zachować normatywne odległości izolacyjne między istniejącymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi.
6. W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy na kablach zastosować osłony rurowe RHDPEk 075.
7. Linie kablowe nN 0,4kV należy wykonać zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.
8. Wszelkie przepusty kablowe należy uszczelniać przed przedostawianiem się wody.
9. Prace w pobliżu drzew prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności nie uszkadzając systemu korzeniowego.

UWAGI:

Projekt zagospodarowania terenu sporządzono na wersji elektronicznej mapy zasadniczej KERG: GK.4141.3771.2016

Obszar oddziaływania inwestycji
Obszar oddziaływania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami zamyka się na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 370 obręb Koziegłowy i nie wpływa negatywnie na działki sąsiednie.