



LEGENDA

⌂	Gniazdo 230V IP20
⌂	Gniazdo 2x230V IP20 typu DATA (czarne)
⌂	Gniazdo 230V IP44
⌂	Wypust zasilający 1-fazowy zakończony puszką IP44.
⌂	Wentylator wg projektu instalacji sanitarnych

UWAGI

- System ochrony dodatkowej od porażen prądem elektrycznym – samoczynne wyłączenie zasilania.
- Układ instalacji typu TN-S.

NR POM.	NAZWA POM.	POMIĘRZANNA [m ²]
01	salia obsługi klienta	38,50
02	pom. biurowe	29,82
03	przedsiónek	6,05
04	WC dla niepełnosprawnych oraz męskie	4,51
05	WC damskie	2,60
06	kancelaria – strefa podwczep	7,46
	RAZEM	88,94

<p>KLJ Architektki Łukasz Janiak 60-446 Poznań, ul. Cejrowska 8 tel.: +48 694 628 843, e-mail: janiek@kljarchitektka.pl</p>		
nazwa	Zmiana sposobu użytkowania lokalu apteki na pomieszczenia biurowe Urzędu Gminy Czerwonak oraz przebudowa pomieszczeń	
adres budowy	dziółki nr ewid.: 3/1, 3/3, 10, 11/1, 11/2, ark. 4 obręb Czerwonak	
tytuł rys.	Instalacja siły i gniazdz 230V - rzut parteru	
data	skala	stadium
VI 2015	1:100	PB
projektował	inż. Mieczysław Kolenda upr. nr 39/76/Pw, 34/789/Pw	
sprawił	mgr inż. Zenon Golon upr. nr 135/76/Pw	
opracował	mgr inż. Andrzej Baranowski	nr rys. E1