

**Obliczenie spadku napięcia oraz obciążenia
dla obwodu nr I nn 0,4 kV - Czerwonak ul. Gdyńska**

L.p.	Pzn. [W]	długość [m]	przew.wł.	kwad. nap [V]	S [mm2]	del. U[V]	del. U%	Nazwa odb.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2760	623,17	35	52900	35,00	0,02654	2,65	obw. I-ośw. zewn.

Spadek napięcia mieści się w granicy dopuszczalnej

L.p.	Pzn [W]	Współ.	Un [V]	cos.fi	Iobc.[A]	Ib=[A]	Nazwa odb.	Typ przewodu	Idd [A]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2760	1	230	1	12,00	16	oświel. - obwód I	YAKY 4x35mm ²	118