



zegar ster.

S301 B6

przeł. 1-0-2
SS 125

S301 C16A

* przystosować do plombowania

stycznik 25A

YAKY 4x35 mm²

zasilanie z istn.
stacji transf.
MST - 3148
pole nr 6

S301 C10A

YAKY 4x35

YAKY 4x35

KURSAN
ul. św. Michała 21/3
62-200 Gniezno

| | | |
|------------------|--|--------------|
| NAZWA INWESTYCJI | OSWIETLENIE DROGOWE GMINY CZERWONAK W M. CZERWONAK | |
| OBIEKT | CZERWONAK UL. POLNA, WŁ. JAGIEŁŁY, DĄBRÓWKI, ŚW. JADWIGI | DATA 08.2007 |
| TEMAT RYSUNKU | SCHEMAT SZAFKI POMIAROWEJ NN 0.4 kV OŚWIETLENIA ULICZNEGO - " SO " | SKALA |
| | | NR RYS. 3 |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Bohdan Kuroczycki Saniutycz-45/80/Pw | |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Andrzej Kuroczycki Saniutycz | |