



Podstawowa ochrona przeciwporażeniowa  
izolacja robocza  
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa  
samoczynne wylączenie zasilania

Legenda :

- YAKY 4 x 35 mm<sup>2</sup>  
oprawy sodowe CIVIC 1 CL2 100W  
słupy typu EPSILON 8/1/2
- R < 10 om ( uziom słupa )

<b>KS ELEKTRO</b> ul. Zielna 6a 62-200 Gniezno	
NAZWA INWESTYCJI	OSWIETLENIE DROGOWE CHINY CZERWONAK WZDLUZ DROGI WOJEWODZKIEJ NR 196 - POHIEDZY UL. POZNAŃSKA I PIASKOWA ORAZ OD UL. PIASKOWEJ DO STACJI BENZYNOWEJ W CZERWONAKU
OBIEKT	KOZIEGLÓWY UL. POZNAŃSKA I PIASKOWA CZERWONAK - STACJA BENZYNOWA
TEMAT RYSUNKU	SCHEMAT PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO W KOZIEGLÓWACH WZDLUZ DROGI WOJEWODZKIEJ NR 196
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Andrzej Kuraczycki Saniutycz-WP/0111/POOE/06
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bohdan Kuraczycki Saniutycz-45/80/Pw
	DATA 03.2010 SKALA NR RYS. 10

**mgr inż. Andrzej Kuraczycki Saniutycz**  
Upr. do projekt. WKP/0131/POOE/06  
Upr. do nadz. i kier. rob. WKP/0291/OWOE/04  
Rob. elektr. bez ograniczeń  
mgr inż. Bohdan Kuraczycki Saniutycz  
ul. Zielna 6, 62-200 Gniezno  
tel. 061/424 16 59  
upr. do projekt., nadz. i kier. rob. elektr. bez ograniczeń 619/73 Pw, 45/80/Pw  
ul. Św. Michała 21/3, tel. (061) 4261642  
62-200 Gniezno