UWAGI:

1. Kabel układać na głębokości 0,6m (na skrzyżowaniu z drogami 1,2m) w ziemi.
2. Słupy oświetleniowe zabudowywać w odległości 0,5m od granicy działek prywatnych.
3. Kable przy podejściu do fundamentu słupa układać w rurze osłonowej karbowanej giętkiej fi 50mm2.
4. Na końcach kabli pozostawić zapasy dł. 1,5m.
5. Miejsca skrzyżowań kabli z innymi urządzeniami na i podziemnymi pokazano na tym rysunku, a sposób ich wykonania na rys. A/4 i B/4.

OBIEKT:

STAROSTA POZNAŃSKI
(Nazwa organu przeprowadzającego naradę koordynacyjną)
Zgodnie z art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (D.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287, z późn. zm.) poświadcza się, że niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 13.10.2014 protokół nr GKG.4171.3832.2014 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18
(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)
GKG.4171.3832 Poznań, 17-10-2014 z up. STAROSTA POZNAŃSKIEGO
(Znak sprawy) 2014
(Miejscowość) Kierownik Zespołu dla Koordynacji Systemu Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
(Podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej)

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1 : 500

*Województwo: **wielkopolskie***
*Powiat: **poznański***
*Nazwa jedn. ewid.: **Czerwonak***
*Identyfikator jedn. ewid.: **302104_2***
*Nazwa obr. ewid.: **Czerwonak***
*Identyfikator obr. ewid.: **302104_2.0002***

*Sekcje:**6.179.12.17.4.1;2***

GKG. 4141.5339.2014

Układ współrzędnych płaskich: 2000/18
Układ wysokościowy: Amsterdam

Obszar opracowania oznaczono linią - - - - - - - -
Stan aktualny na dzień 03.06.2014

REPRODUKCJA WZBRONIONA

Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń §80 ust.6

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Poświadcza się , że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA POZNAŃSKI

P. 2014 ... 6.0.0
(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego)

23-06-2014
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

z up. STAROSTY POZNAŃSKIEGO
Krzysztof Sobczak
Starszy Inspektor
PODGIK w Poznaniu
(Imię , nazwisko i podpis osoby reprezentującej organy)

USŁUGI GEODEZYJNE
„KGmiar" Krzysztof Gzyl
ul. R. Lubelskiego 18/1, 64-500 Szamotuły
NIP 727-184-05-10, REGON 301548057
tel. 694 704 402, e-mail: kgmiar@gsp.pl

inż. Krzysztof Gzyl
geodeta uprawniony Nr 20958
tel. 694 704 402

Linia kablowa nn 0,4kV zasilająca oświetlenie uliczne na dz. nr 1, 43, 86, 113, 111, 99, 75 w m. Czerwonak

OPRACOWANIE: **Projekt budowlany linii kablowej nn 0,4kV zasilającej oświetlenie uliczne**

PROJEKTANT: PROJEKTANT inż. Artur Mazlewski
upr. bud. nr ... do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

Data	SKALA
lipiec 2014	1:500

Projekt zagospodarowania Trasa linii kablowych nn 0,4kV

Rys. nr 1

Szkic orientacyjny 1(2)

1

2