



— Zasilanie urządzeń z szafek wolnostojących, muszą pozwalać na zasilanie odbiorów z gniazd przy zamkniętej obudowie
 — Miejsce rozdziłu PEN w każdym słupie oraz szafce przyłączeniowej podłączyć do bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm². Uzyskać wartość uziemienia ≤5Ω

 MAPROWY ul. Widokowa 12 62-053 Drużyna tel. 601315149		
BUDOWA OŚWIETLENIA I ZASILANIA URZĄDZEŃ KAPIELISKA W OWIŃSKACH		
STADIUM	BRANŻA	data: KWIECIEŃ 2010
PT	ELEKTRYCZNA	
INWESTOR:	GMINA CZERWONAK ul. Zróżniana 39, 62-004 Czerwonak	SKALA
TYTUŁ:	SCHEMAT SO I ZASILANIA URZĄDZEŃ	rys. nr 2
PROJEKTOWAŁ	mgr inż Maria Łuczak 314/Pw/91	
OPRACOWAŁ	mgr inż Zbigniew Łuczak	