



# Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

62-028 Kozięglowy. Ul. Piaskowa 1

tel./fax 8127-090; 652-09-55; 652-09-56

NIP 777-23-67-112

Regon 631281080

www.zdpp.wokiss.pl

e-mail: dyrekcja@zdpp.wokiss.pl; office@zdpp.wokiss.pl

**ZDP-6c-73323-037a-2006**

Kozięglowy, dnia 13 grudnia 2006 r.

**MJM S. C.  
OS. CEGIELSKIEGO 5/14  
62-020 SWARZĘDZ**

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu opiniuje pozytywnie projekt włączenia drogi gminnej - ul. Krętej w m. Bolechówko do drogi powiatowej nr 2433P Bolechowo – Owińska w obrębie geodezyjnym Owińska, gmina Czerwonak zgodnie z dołączonymi do niniejszej opinii planem sytuacyjnym na następujących warunkach:

1. Należy zapewnić ciągłość odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej.
2. W obrębie skrzyżowania z drogą powiatową należy zapewnić wolne od przeszkód pola widoczności zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.).
3. Należy zapewnić czytelną organizację ruchu w rejonie włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej. Koszty oznakowania oraz ewentualnego usunięcia wszelkich kolizji (m. in. z infrastrukturą techniczną lub zadrzewieniem) należą do inwestora budowy w/w drogi.
4. Chodnik należy wyprowadzić do zakończenia łuku na skrzyżowaniu, a następnie łagodnie sprowadzić wraz z krawężnikiem do poziomu pobocza.
5. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w odwodnieniu drogi powiatowej spowodowanych włączeniem drogi gminnej usunięcie kolizji oraz wszelkich szkód należy do inwestora przebudowy skrzyżowań.
6. Należy unikać prowadzenia robót w okresie zimowym.
7. Zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych. W miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie.
8. Po wykonaniu robót należy uporządkować zajmowany pas drogowy wymieniając uszkodzone elementy. Pobocze po zakończeniu prac ziemnych powinno być odpowiednio zagęszczone i wyprofilowane. Wymagany przez ZDP wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosi 0.98.
9. Roboty należy wykonać przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu.
10. Wykonawca uzyska w ZDP decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz zatwierdzi projekt zabezpieczenia robót i organizacji ruchu.
11. Planowane prace należy wykonać zgodnie z warunkami wynikającymi z Ustawy „Prawo Budowlane”.
12. Opinia niniejsza zachowuje ważność przez dwa lata od czasu wydania.

Otrzymują:

1. adresat
2. UG Czerwonak
3. a/a

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

  
mgr inż. Małgorzata Józwiak

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Poznaniu

mgr inż. Marek Nowicki

STAROSTWO POWIATOWE  
w Poznaniu