



Telekomunikacja Polska

Pion Technicznej Obsługi Klienta  
Region Zachodni we Wrocławiu  
Dział Ewidencji i Zarządzania Zasobami Sieci  
ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań  
tel.: 0 61 861 51 60  
fax: 0 61 862 93 65  
www.tp.pl



Poznań, 27 stycznia 2009r.

**URZĄD GMINY CZERWONAK**  
ul. Źródłana 39  
62-004 Czerwonak

**Numer pisma:** STTWRECU-05/BJ/09

**Temat:** Przedłużenie uzgodnienia planowanej przebudowy odcinka ul. Słonecznej w Czerwonaku.

### Uzgodnienie nr 3731

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia 2009 r. informujemy, że dokonujemy przedłużenia uzgodnienia z następującymi uwagami:

1. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie normatywnych odległości w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z siecią telekomunikacyjną, stosując odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.
2. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą próbných przekopów.
3. Prace ziemne w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą dbałością.
4. W miejscach skrzyżowań kabli telekomunikacyjnych z projektowaną drogą oraz zjazdów należy wykonać przepusty stosując rury dwudzielne typu AROT. W przypadku istniejących rur przepustowych należy je poszerzyć o co najmniej o 0,5 m względem krawędzi projektowanej drogi, końce rur należy uszczelnić.
5. Koszty związane z pracami przy urządzeniach telekomunikacyjnych ponosi inwestor.
6. Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego, za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonania robót oraz za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót.
7. Po natrafieniu w trakcie robót ziemnych na urządzenia telekomunikacyjne nie naniesione na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić TP Wydział Dysponent Operacyjny tel. 0 61 872 09 01, fax 061 855 25 20.
8. We wszystkich sprawach dotyczących projektowania i realizacji Waszej inwestycji w pobliżu naszych urządzeń należy się kontaktować z TP Pion Technicznej Obsługi Klienta - Dział Ewidencji i Zarządzania Zasobami Sieci w Poznaniu, ul. Bułgarska 55.
9. W przypadku wystąpienia kolizji, Inwestor wystąpi do TP o wydanie warunków technicznych na przebudowę lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych na ich podstawie opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, która powinna być uzgodniona i zatwierdzona przez nasz Obszar oraz zleca wykonanie robót na własny koszt.

10. Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem przedmiotowego zadania należy zgłosić  
w TP Wydział Dysponent Operacyjny, fax. 0 61 855 25 20 .  
Niniejsze uzgodnienie ważne jest do dnia 26.07.2009r.

Z poważaniem



Przemysław Żok  
Z up. Dyrektora  
ds. Rozwoju i Gospodarki Zasobami