



Piotr Januszewski
ul. Woźna 9c/5
61-777 Poznań

ET/T/SM-7.4-29/2018

Poznań, 25.01.2018

dotyczy: zaopiniowania projektu budowlanego targowiska gminnego w Koziegłowach pod kątem sąsiedztwa ciepłociągu i projektowanych elementów zabudowy

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 10.01.2018 w sprawie zaopiniowania projektu budowlanego targowiska gminnego w Koziegłowach pod kątem sąsiedztwa z ciepłociągiem informujemy, że wyrażamy zgodę na lokalizację planowanej zabudowy zgodnie z przedstawionym projektem zagospodarowania terenu. Jednocześnie informujemy, że dla prawidłowej eksploatacji sieci cieplnej wymagane są następujące warunki zabudowy:

- konstrukcja budynku musi być odporna na wypływ wody o temp. 130°C przy ciśnieniu 1,6 MPa; za zabezpieczenie budynku odpowiada Inwestor i konstruktor;
- na całej długości sieci cieplnej należy zapewnić dojazd sprzętem ciężkim oraz dostęp w celu wykonania prac serwisowych i remontowych;
- w pasie roboczym nad siecią cieplną nie dopuszczamy lokalizacji żadnych elementów małej architektury oraz trwałych nasadzeń, szczególnie drzew i krzewów;
- w przypadku budowy parkingu nad siecią cieplną wymagamy nawierzchnię z materiałów rozbieralnych;
- o rozpoczęciu prac w rejonie sieci cieplnej należy powiadomić Zakład Eksploatacji i Usług, Oddział Eksploatacyjny nr 1, adres Orła Białego 72a, tel. 878-98-15.

**Koordinator Zespołu
ds. Techniki i Programowania**

mgr inż. Jacek Konieczny

Sprawę prowadzi: Sylwia Musiał, tel. 61 8211132

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu

K/O:ET/T a/a

Veolia Energia Poznań S.A.

ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań

Kapitał zakładowy: 325 993 000,00 zł, wpłacony w całości | NIP: 777-00-00-755 | REGON: 630956570 | KRS: 0000020765

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto: 75 1940 1210 0103 0331 0010 0000

tel.: + 48 61 86 13 300 - fax: +48 61 86 14 644, e-mail: kancelaria.pl-vpoz@veolia.com

www.veolia.pl