

Poznań, 2014-06-12

Numer pisma: DW/IBM/345/27596/2014

Numery spraw: IBM/80-1/514/2014

Urząd Gminy Czerwonak
Źródłana 39
62-004 Czerwonak

Dotyczy: opinii o możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej budynku dworca kolejowego zlokalizowanego na działkach nr 270/14 i 270/15 przy ul. Kolejowej w Bolechowie, gm. Czerwonak

W odpowiedzi na Państwa pismo w ww. sprawie informujemy, że istniejące uzbrojenie kanalizacji sanitarnej jest wystarczające dla odprowadzenia ścieków sanitarnych z przedmiotowego budynku w ilości $Q_{d\dot{s}r}=0,8m^3/d$.

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z przedmiotowego budynków należy przewidzieć do kanału sanitarnego o średnicy 200mm z rur kamionkowych przebiegającego w ulicy Kolejowej.

Warunki techniczne na podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej będziemy mogli określić po złożeniu w Aquanet SA, ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu, wniosku o wydanie warunków technicznych (druki wniosków dostępne w Punkcie Obsługi Klienta, adres j.w. i na witrynie www.aquanet.pl) i dwóch oryginalnych egzemplarzy map do celów projektowych w skali 1:500 (z określoną numeracją działki ulicy i działki przeznaczonej do inwestowania).

We wniosku o wydanie warunków technicznych należy podać średnią dobową ilość ścieków sanitarnych w $[m^3/d]$ oraz przepływ obliczeniowy w $[dm^3/s]$.

Niniejsza opinia ważna jest dwa lata.

Załącznik:

1. Faktura.

Sprawę prowadził: Artur Greser, tel.:061-83-59-289

e-mail: artur.greser@aquanet.p**AQUANET**

BIURO ROZWOJU MAJĄTKU

Artur Greser

Specjalista ds. Warunków Technicznych