

Leszek Matysiak
Oś. Kosmonautów 23/33
61-642 Poznań

Uzgodnienie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi
NR 31/K/2007

Dotyczy: uzgodnienia planu sytuacyjnego budowy włączenia ul. Świerczewskiego w „małe rondo” w m. Bolechowo

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2007 L.dz. 2179 dotyczące jw. przesyłamy plan z zaznaczonymi trasami istniejących naziemnych urządzeń elektroenergetycznych nn 0,4 kV z następującymi uwagami:

1. Według załączonej mapy zasadniczej wynika, że projektowane włączenie będzie w kolizji z istniejącymi liniami napowietrznymi nn (zaniżenie przewodów nad częścią jezdnią włączenia). W związku z powyższym należy dokonać przebudowy istniejącej linii nn 0,4kV. O techniczne warunki przebudowy linii winien zwrócić się do RD Gniezno odrębnym pismem Inwestor. Proponujemy połączenie prac projektowych dot. ul. Świerczewskiego z koniecznością przebudowy linii nn 0,4kV nad Małym Rondem (patrz zał. nr 2 pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu)
2. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewskazanych w załączonym planie urządzeń energetycznych podziemnych, które nie były zgłoszone do ewidencji ENEA S.A. ZDE Rejon Dystrybucji Gniezno.
3. Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego.
4. W miejscu zbliżeń i skrzyżowań z urządzeniami elektroenergetycznymi należy zachować normatywną odległość i stosować odpowiednie zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem mechanicznym (zgodnie z PN-76/E-05125);
5. Przed rozpoczęciem prac w pobliżu podziemnych urządzeń elektroenergetycznych należy bezwzględnie powiadomić PE Murowana Goślina
6. Ważność niniejszego uzgodnienia ustala się na okres 2 lat z tym, że każdorazowo w terminie 14 dni przed przystąpieniem do prac ziemnych należy uaktualnić je w RD Gniezno.

Załączniki: plan – 1 szt.

k/o
1. adresat,
2. a/a

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu

ENE A S.A.
Rejon Dystrybucji Gniezno
Dział Zarządzania Dystrybucją
Kierownik
Marian Rajdukowski

Gniezno 02-04-2007
L.dz. 2179/DZ/ZR/PW/2007Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu
ul. Piaskowa 1
62-028 Koziegłowy

Dotyczy: kolizji małego ronda w m. Bolechowo

W dniu 26-02-2007r. w związku z wnioskiem UG Czerwonak o uzgodnienie projektu włączenia ul. Świerczewskiego do „małego ronda” dokonano wizji w terenie. Podczas w/w wizji stwierdzono zasypanie (podczas budowy małego ronda) jednego ze słupów o około 1m . Wykonano niezbędne pomiary zawieszenia przewodów nad częścią jezdnią w/w ronda. Pomiary wykazały zaniżenie przewodów niezgodne z obowiązującą Polską Normą.

Mając na uwadze powyższe oraz w związku z Ustawą z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych Rozdział 3 Art. 32 i 33 prosimy o wystąpienie do RD Gniezno o określenie warunków usunięcia powstałej podczas budowy ronda kolizji.

Z poważaniem

Ko.:

adresat

a/a


Sprawa prowadzi:

Paweł Woroch

Tel. 423-91-00

ENE A S.A.
Rejon Dystrybucji Gniezno
Dział Zarządzania Dystrybucją
Kierownik

Marian Rejdukowski



STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu