

Poznań, 2008-08-27

Numer pisma: DW/IT/211U/43618/2008

Numery spraw: IT/80-02-2/43/2008

**Urząd Gminy Czerwonak**  
**Źródłana 39**  
**62-004 Czerwonak**

Dotyczy: **Zaopiniowania projektu nawierzchni drogowych w zakresie budowy odcinka ulicy Świerczewskiego od ul. Leśnej do ronda w m. Bolechowo Osiedle.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.08.2008 niżej podajemy uwagi do w/w dokumentacji:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić AQUANET S. A. - Wydział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej, Poznań ul. Garbary 120 z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Należy zwrócić uwagę na studnię kanalizacji sanitarnej zlokalizowaną między 41 a 52 metrem projektowanej nawierzchni. Krawężnik nie może być zlokalizowany na studni, a dla celów eksploatacyjnych konieczne jest zapewnienie bezkolizyjnego dojazdu wozami asenizacyjnymi.
3. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia kanalizacyjnego prowadzić pod stałym nadzorem pracowników naszej Spółki, przy użyciu sprzętu lekkiego i w sposób nie powodujący zagrożenia uszkodzenia przewodów oraz ich uzbrojenia.
4. Odbiór nawierzchni dokonać przy współudziale pracowników AQUANET S.A.

W załączeniu: 1 egz. Projekt - nawierzchnie drogowe.

Sprawę prowadzi: Małgorzata Pietras, tel. 0618359 239

**AQUANET**  
DZIAŁ  
TECHNICZNY I DOKUMENTACJI  
Maria Ratajczak  
Kierownik Sekcji  
Umówień i Dokumentacji

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Poznaniu

Siedziba Spółki:  
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań  
tel. (061) 835 91 00, fax (061) 835 90 12  
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

Departament Handlu i Marketingu:  
ul. Garbary 120, 61-757 Poznań  
tel. (061) 835 90 30, 835 90 52, fax (061) 835 90 63  
e-mail: klient@aquanet.pl

Dział Techniczny i Dokumentacji:  
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań  
tel. (061) 835 92 63  
fax (061) 835 92 54