

Gniezno, dnia 16-11-2007

numer: 06/2007/2600

Urząd Gminy Czerwonak  
ul. Źródłana 39  
62-004 Czerwonak

### Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej

dla obiektu / lokalu

kolizja

Bolechowo Osiedle, ul. Świerczewskiego

W odpowiedzi na wniosek w sprawie określenia warunków technicznych przebudowy istniejącej sieci informujemy, że w obszarze RD Gniezno znajdują się następujące urządzenia elektroenergetyczne kolidujące z projektowaną budową:

1.

#### I. Proponowany sposób przebudowy

1. Istniejącą napowietrzną linię nn 0,4kV zasilaną ze stacji 06-0800 (pomiędzy stanowiskami I/6 a I/7) przebiegającą przez "Małe Rondo" w m. Bolechowo przebudować na linię napowietrzną w sposób umożliwiający spełnienie wymaganych norm dotyczących wysokości zawieszenie przewodów.
2. Na usunięcie kolizji należy wykonać projekt budowlano-wykonawczy i uzgodnić go w ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Gniezno (na etapie uzgodnienia należy uwzględnić 1 egz. projektu na potrzeby RD Gniezno) oraz uzyskać stosowną decyzję administracyjną.

#### II. Uwarunkowania dotyczące przebudowy

1. Ze względu na to, że zakres zmian w istniejącej sieci energetycznej RD Gniezno spowodowany został i wynika wyłącznie z potrzeb Klienta i nie jest objęte ustawowym obowiązkiem ENEA Operator Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwa energetycznego, przebudowa istniejących urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z realizowaną inwestycją zgodnie z przedmiotowymi warunkami technicznymi, opracowanie niezbędnych projektów budowlanych, a także uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej zostanie zrealizowane oraz sfinansowane kosztem i staraniem strony zainteresowanej.
2. Wszelkie zmiany w zakresie sieci RD Gniezno należy uzgodnić w ZUD.
3. Do realizacji może przystąpić na zlecenie Inwestora osoba fizyczna lub prawna posiadająca stosowne uprawnienia branżowe, po wcześniejszym uzgodnieniu projektu budowlanego, uzyskaniu stosownej decyzji administracyjnej oraz podpisaniu z ENEA Operator Sp. z o.o. stosownej umowy.
4. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie z min. 14-o dniowym wyprzedzeniem w RD Gniezno Sekcja Majątku Sieciowego. Wylączenie i załączenie urządzeń pod napięcie jest czynnością odpłatną.

#### III. Termin ważności proponowanych warunków w zakresie technicznym

2 lata od daty ich określenia

#### IV. Uwagi

W przypadku akceptacji powyższych warunków i trybu ich realizacji przedstawioną w projekcie umowy na przebudowę sieci elektroenergetycznej prosimy o uzupełnienie jej w zakresie dotyczącym Klienta, podpisanie jej i zwrot do ENEA Operator Sp. z o.o. w dwóch egzemplarzach. W przeciwnym przypadku prosimy o pisemne wystąpienie z określeniem wszystkich rozbieżności i propozycjami ich rozwiązań. Szczegóły projektu należy konsultować na etapie projektowania (pok. 25-27 ul. Wschodniej 49/51 Gniezno).

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Gniezno  
Dział Zarządzania Dystrybucją  
Kierownik

Marian Rejchowski

(podpis określającego warunki)

K/o:

1. Adresat,
2. RD-6/DZ/ZR
3. RD-6/DZ/ZM

Niniejsz

BU  
DC

został v  
i obowi  
w stani

SI