

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH

	<i>Opis</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Uwagi</i>
<b>LINIA NAWIETRZNA SN 15 kV</b>					
1	Słup narożny N1-12/6	kpl	1,00		wg LSNS 70(50)TOM I Elprojekt str 49, 54
2	Słup odporowo narożny ON1-12/17,5	kpl	1,00		wg LSNS 70(50)TOM I Elprojekt str 69,74,75
3	Słup rozgałęźny narożno krańcowy RNK1-12/17,5	szt	1,00		wg LSNS 70(50)TOM I Elprojekt str 128,131,132
4	Łańcuch odciągowy ŁO	kpl	6,00		wg LSNS 70(50)TOM I Elprojekt str 226
5	Izolator stojący LWP 8-24	szt	14,00		wg LSNS 70(50)TOM I Elprojekt str 218, 221
6	Fundament słupa N1- ustój U2a	kpl	1,00		wg LSNS 70(50)TOM I Elprojekt str 50, 194
7	Fundament słupa ON1- ustój U3a	kpl	1,00		wg LSNS 70(50)TOM I Elprojekt str 72, 195
8	Fundament słupa RNK1- ustój U3	kpl	1,00		wg LSNS 70(50)TOM I Elprojekt str 129, 194
9	Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne, informacyjne, oznaczenia faz	kpl	3,00		wg LSNS 70(50)TOM I Elprojekt str 245,246
10	Uzbrojenie słupa RNK1o	kpl	1,00		wg LSNS 70(50)TOM II Elprojekt str 36,37,40
11	Uzbrojenie słupa N1go	kpl	1,00		wg LSNS 70(50)TOM II Elprojekt str 127,128,135
12	Odłącznik napowietrzny ON III 24/4 z napędem NR-C	kpl	1,00	CHIMET	wg LSNS 70(50)TOM II Elprojekt str 213,214
13	Odłącznik napowietrzny OUN-p III-24/4 z napędem NR-C	kpl	1,00	CHIMET	wg LSNS 70(50)TOM II Elprojekt str 213,214
14	Ogranicznik przepięć 15 kV POLIM-D18N	szt	3,00	ABB	wg LSNS 70(50)TOM II Elprojekt str 233
15	Linka AFL-6 70 mm <sup>2</sup>	m	510,00		
<b>UZIEMIENIE TP1 dla 500 Ohm*m</b>					
1	Bednarka FeZn 25x4	m	106,00		wg LSNS 70(50)TOM I Elprojekt str 237, 238
2	Pręt FeZn fi 18	m	84,00		wg LSNS 70(50)TOM I Elprojekt str 237,238
3	Elementy łączeniowe	kpl	2,00		wg LSNS 70(50)TOM I Elprojekt str 237,238
4	Elementy uziemienia na słupie	kpl	2,00		wg LSNS 70(50)TOM I Elprojekt str 244
<b>MATERIAŁY ZDEMONTOWANE</b>					
1	Słup przelotowy P-12/ŻN	kpl	1,00		wg LSN 70/ŻN układ trójkątny Energoprojekt
2	Słup rozgałęźny odporowo krańcowy ROK-12/ŻN	kpl	1,00		wg LSN 70/ŻN układ trójkątny Energoprojekt
3	Słup odporowy O-12/ŻN	kpl	1,00		wg LSN 70/ŻN układ trójkątny Energoprojekt
4	Słup odporowy O-12/E	kpl	1,00		wg LSN t.II układ płaski Energoprojekt
5	Odłącznik P11-707	kpl	1,00		
6	Izolator stojący LWP 8	szt	20,00		
7	Łańcuch odciągowy ŁO	kpl	5,00		
8	Odgromnik wydmuchowy	szt	3,00		
9	Ustoje słupów	kpl	4,00		

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH

	<i>Opis</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Uwagi</i>
10	Linka AFL-6 70 mm <sup>2</sup>	m	540,00		