



BER-TEL Bartosz Berliński  
Os. Wichrowe Wzgórze 26/7  
61-697 Poznań  
NIP: 972-015-30-50

# BER-TEL

## DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

Remont instalacji elektrycznej  
w Czerwonaku ul. Gdyńska 145

<b>MIEJSCOWOŚĆ:</b>	<i>Czerwonak</i>
<b>ZLECENIODAWCA:</b>	<i>Urząd Gminy Czerwonak</i>

<b>ROZDZIELNIK:</b>	
<i>EGZ NR 1 – Urząd Gminy Czerwonak</i>	
<i>EGZ NR 2 – Urząd Gminy Czerwonak</i>	
<i>EGZ NR 3 – BER-TEL (archiwum)</i>	

<b>ZESPÓŁ OPRACOWUJĄCY:</b>		<del>Projektowanie, Nadzoremie</del> <del>Pomiary Elektroenergetyczne</del> <i>inż. Ryszard Cieślewicz</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ryszard Cieślewicz</i>	ul. Michałowska 3 m. 5 60-645 POZNAŃ, tel. 485-172 Upr. bud. 263/89/PW Upr. pom. 52/4/95 <i>berh.</i>
<b>Kreślił:</b>	<i>Bartosz Berliński</i>	
<b>Egz. Nr 1</b>		

Poznań, lipiec 2009

---

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
DO PROJEKTU INSTALACJE ELEKTRYCZNE**

**w budynkach przy ul. Gdyńskiej 145  
w Czerwonaku**

**ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  
WEWNĘTRZNYCH**

**Kod CPV 45310000-3**

**Spis treści**

<b>1. Wstęp</b>	s. 2
1.1 Przedmiot SST	s. 2
1.2 Zakres stosowania SST	s. 2
1.3 Zakres robót objętych SST	s. 2
1.4 Określenia podstawowe	s. 2
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót	s. 2
<b>2. Materiały</b>	s. 2
<b>3. Sprzęt</b>	s. 3
<b>4. Transport</b>	s. 3
<b>5. Wykonanie robót</b>	s. 3
<b>6. Próby montażowe</b>	s. 4
<b>7. Kontrola jakości robót</b>	s. 4
<b>8. Obmiar robót</b>	s. 5
<b>9. Odbiór robót</b>	s. 5
<b>10. Podstawa płatności</b>	s. 5
<b>11. Przepisy związane</b>	s. 5

---

## SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

### 1. Wstęp

#### 1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną w budynkach przy ul. Gdyńskiej 145 w Czerwonaku

#### 1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

#### 1.3 Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robót obejmuje:

- instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych
- instalacje elektryczne oświetleniowe

#### 1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w p-ku 10 SST.

#### 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową.

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem.

### 2. Materiały

2.1 Przewód instalacyjny o izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 750V żyłami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm<sup>2</sup> i ilości żył 3 – 5 wg PN-87/E-90056

2.2 Puszki instalacyjne z tworzywa – końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 80 mm

2.3 Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16A, 250V

2.4 Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgodporne 10/16A, 250V

2.5 Łączniki i przełączniki jednobiegunowe 16A, 250V do mocowania w puszkach pod tynkiem

#### (1) Odbiór materiałów na budowie

- Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.
- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.
- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.

#### (2) Składowanie materiałów na budowie

- Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się

---

właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

### 3. Sprzęt

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu:

- samochód dostawczy 0.9 t
- przyczepa do przewożenia kabli
- elektronarzędzia

### 4. Transport

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

### 5. Wykonanie robót

5.1 Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.

#### 5.2 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

5.3 Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów

Konstrukcje wsporcze i chwytaki przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4 Przejścia przez ściany i stropy

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami.
- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,
- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być

wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5 Montaż sprzętu i osprzętu

Wymogi Prawa Budowlanego nakazują stosowanie instalacji elektrycznej wykonanej w systemie TNS przewodami 3 lub 5-żyłowej z oddzielnymi szynami PE i N. Przepis ten dotyczy wszystkich obiektów nowobudowanych lub modernizowanych. Instalacje elektryczne wykonać przewodami miedzianymi a ilości i przekroje żył podano na planie instalacji. Izolacja przewodów 750V.

Instalacje oświetleniową wykonać przewodami miedzianymi YDYp 3x1,5 mm<sup>2</sup>. Ujęte w opracowaniu instalacje gniazd ogólnego przeznaczenia dotyczą przenośnych lub stałych odbiorników ogólnego przeznaczenia i gniazd porządkowych.

Instalacje te wykonywać przewodami YDYp3x2,5 mm<sup>2</sup>. Izolacja przewodów 750V.

Przewody układać na ścianach murowanych w/t.

W pomieszczeniach "mokrych" stosować osprzęt bryzgoszczelny montowany w puszkach p/t, stosować osprzęt o IP-44.

Gniazda wtykowe montować:

- pokoje na wys. ok. 0,3 m lub innych podanych na planach instalacyjnych
- korytarze na wysokości 0,3 m
- w pomieszczeniach w.c., 1,3 m.
- w.c. dla niepełnosprawnych na wysokości 0,8 m.

Wyłączniki instalować na wys. 1,4 m, natomiast w pomieszczeniach dla niepełnosprawnych

---

---

na wysokości 0,8 m.

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych.

#### 5.6 Układanie przewodów

Przewody izolowane kabelkowe

Instalację należy wykonać:

- w wykonaniu zwykłym - pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym.

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:

- ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.

#### 5.7 Łączenie przewodów

W instalacjach elektrycznych wewnątrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprężenie i osprężenie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia.

Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

#### 5.8 Przyłączanie odbiorników

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać:

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

### 6. Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary.

Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników
- pomiary pętli zwarciovych
- pomiary rezystancji uziemień
- próby funkcjonalne

### 7. Kontrola jakości robót

(1) Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [3], [14].

---

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,
- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem
- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.

## 8. Obmiar robót

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektrycznych.

## 9. Odbiór robót

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, z udziałem Inżyniera po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania instalacji oraz środków ochrony od porażień. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami. Wszystkie zmiany techniczne wprowadzone w trakcie budowy zaakceptowane przez inspektora nadzoru należy umieścić w dokumentacji powykonawczej.

## 10. Podstawa płatności

Zgodnie z umową.

## 11. Przepisy związane

1. Prawo Budowlane (nowelizacja) z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.Nr207 poz. 2016 z 2003r.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r.)
3. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.
4. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
5. PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
6. PN-IEC60364-4-41 Instalacje elektryczne. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrona przeciwporażeniowa.
7. PN-IEC 60364-4-433 Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
8. PN-IEC 60364-4-47 Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
9. PN-IEC 60364-4-481 Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.
10. PN-IEC 60364-5-51 . Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
11. PN-IEC 60364-4-52 Oprzewodowanie.
12. PN-90/E-05023 Oznaczenia i identyfikacja przewodów barwami i cyframi.
13. PN-IEC 60664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układzie niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania.
14. PN-E-04700/AZ1 Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Projektowanie, Nadzorowanie  
Pomiary Elektroenergetyczne  
inż. Ryszard Cieśliewicz  
ul. Michałowska 5 m. 5  
60-645 POZNAŃ, tel. 485-172  
Upr. bud. 263189/PW  
Upr. pom. 52/4/95

**UBZAD WOJEWÓDZKI**

w Poznaniu  
Budowlany  
61-713 Poznań, Al. Stalingradzka 18

Nr 263/89/PW

**UBZAD WOJEWÓDZKI**

W Poznaniu

## Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie

4 ust.2, § 5 ust.1, § 6 ust.1, § 7  
Na podstawie § ..... i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d rozporządzenia Mi-  
nistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych fun-  
kcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel(ka) Ryszard CIEŚLEWICZ  
(imię i nazwisko)

inżynier elektryk

(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 25.01. 19 40 r. w Poznaniu

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta + kierownika budowy

(rodzaj funkcji)

instalacyjno-inżynieryjnej

w specjalności

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie


sieci elektrycznych

(specjalizacja zawodowa)

Specyfikacja nazwy materiałów


L.p.	Nazwa	J.m.	Nr katalogowy	Ilość
1	Przewod YDYp 3x1.5mm2	m	0	929.5
2	Przewod YDYp 3x2.5mm3	m	0	743.5
3	Rury winidurowe fi 25mm	m	0	30.2
4	Gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne (IP44)	szt	0	14
5	Gniazdo pojedyncze 2P+PE	szt	0	78
6	Łącznik jednobiegunowy 10A/250V	szt	0	73
7	Puszka instalacyjna fi 80mm	szt	0	165
8	Zaprawa gipsowa	m3	0	0.794
9	Kółki rozporowe	szt	0	330
10	0	0	0	0
11	0	0	0	0
12	0	0	0	0
13	0	0	0	0
14	0	0	0	0
15	0	0	0	0
16	0	0	0	0
17	0	0	0	0
18	0	0	0	0
19	0	0	0	0
20	0	0	0	0
21	0	0	0	0
22	0	0	0	0
23	0	0	0	0
24	0	0	0	0
25	0	0	0	0






<b>BER-TEL</b>	
Dokumentacja Wykonawcza	
Arkusz: 1	Arkuszy: 13

Czerwonak  
ul. Gdyńska 145/1




<b>BER-TEL</b>	
Dokumentacja Wykonawcza	
Arkusz: 2	Arkuszy: 13


Czerwonak  
ul. Gdylńska 145/2








<b>BER-TEL</b>	
Czerwonak ul. Gdynska 145/5	
Dokumentacja Wykonawcza	
Arkusz: 5	Arkuszy: 13



<b>BER-TEL</b>	
Dokumentacja Wykonawcza	
Arkusze: 6	Arkuszy: 13

Czerwonak  
ul. Gdylńska 145/6






<b>BER-TEL</b>	
Dokumentacja Wykonawcza	
Arkusz: 8	Arkuszy: 13


Czerwonak  
ul. Gdylńska 145/9






<b>BER-TEL</b>	
Dokumentacja Wykonawcza	
Arkusz: 9	Arkuszy: 13

Czerwonak  
ul. Gdyńska 145/10




<b>BER-TEL</b>	
Dokumentacja Wykonawcza	
Arkuszy: 10	Arkuszy: 13

Czerwonak  
ul. Gdyńska 145/11



<b>BER-TEL</b>	
Dokumentacja Wykonawcza	
Arkusz: 11	Arkuszy: 13

Czerwonak  
ul. Gdyńska 145/12



<b>BER-TEL</b>	
Dokumentacja Wykonawcza	
Arkuszy: 12	Arkuszy: 13

Czerwonak  
ul. Gdynska 145/13

