



Oznaczenie opraw

A—oprawa VEGA/60W prod. Lena Lighting
 B—oprawa VEGA/ze świetl. kompakt 20W—prod. j.w.
 CE—oprawa ewakuacyjna Helios H2SE 11W AT
 prod. AWEX Michałowice
 CK—oprawa ewakuacyjna j.w. z piktogramem kierunku.

Uwagi

Instalację wykonać przewodami YDYp 1,5mm/750V
 pod tynkiem

K.K. Zakład Usługowy mgr.inż. Krzysztof Koziorowski 61-161 Poznań ul. Joworicka 8 p.127	Inwestor – obiekt URZĄD GMINY CZERWONAK 62-004 Czerwonak ul. Źródłana 39 BUDYNEK KOMUNALNY – Czerwonak ul. Gdynska 145
Projektował: mgr.inż. Krzysztof Koziorowski upr.nr 147/PW/91	Treść rysunku: Remont instalacji elektrycznej Instalacje zasilające i administracyjne Plan instalacji elektrycznej administracyjnej
Branża: ELEKTRYCZNA	Stadium: PW
Data: 09.2010	Nr rys. E-02