

Poznań, dnia 2002.01.18

Prezydent Miasta Poznania  
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego  
G E O P O Z  
Zespół Uzgadniania Dokument. Projektowej  
61-680 Poznań, ul. Gronowa 20, tel. 820-75-82

ZG-560/4190/4981/01

O P I N I A NR 4981/01

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: **kabel energetyczny, wodociąg, kanalizacja  
deszczowa**

dla: **pracownia Usługowo-Projektowa  
Przybył Tadeusz**

na zlecenie z dnia: 2001.12.11 znak:

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2001.12.11

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje **pozytywnie** lokalizację obiektu położonego:

**Owińska, ul. Bydgoska Gmina: Czerwonak**

Uwagi i zalecenia:

TP SA: zachować normatywne odległości w pionie i w poziomie,  
w miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie, odkryte urządze-  
nia teletechniczne zabezpieczyć i pozostawić w ziemi po  
zakończeniu robót.

O terminie rozpoczęcia prac powiadomić Z.T. Poznań Miasto  
ul. Bułgarska 55.

OWZG: Szczegółowy przebieg gazociągów należy ustalić w terenie  
na podstawie próbnych przekopów.

W pobliżu gazoc. wykopy wykonywać ręcznie.

Na czas wykonywania robót /przy wykopach większych niż  
0,6m/ gazociąg zabezpieczyć przed obsunięciem.

Skrzyżowania z gazociągiem wykonać zgodnie zobowiązujący-  
mi normami i przepisami PN-91/M-34501.

Zachować normatywne odległości od istniejącego gazociągu  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z 14.11.1995r.  
(Dz.U.Nr.139 poz.686)

O terminie rozpoczęcia robót powiadomić WOZG, Rozdzielnię  
Gazu Pń Północ ul. Gdyńska 47 p. Pieterek

Wpusty deszczowe należy zlokalizować w normatywnej odległości  
od sieci gazowej.

TP S.A. - OSD: uzgodniono

1. Na planie doziemny kabel telekom. m/m wrysowano  
geodezyjnie przebiega w ul. Cysterek
2. Szczegółowy przebieg kabla należy ustalić w terenie  
na podstawie próbnych przekopów. /Udział Naszego  
przedstawiciela na odrębne zlecenie wykonawcy robót/.
3. Prace ziemne w strefie po 5m od osi przebiegu kabla  
wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego.

4. na czas wykonywania robót kabel w wykopie zabezpieczyć.
5. skrzyżowania i zbliżenia z kablem telekom m/m wykonać zgodnie z Polskimi Normami.
6. O terminie przystąpienia do robót proszę powiadomić TP S.A. Ośrodek Sieci Dalekosiężnej z 7-miodniowym wyprzedzeniem. (60-967 Poznań ul. 23 Lutego 26 tel. 8528440)

EP SA Z-1: projekt techniczny części energetycznej uzgodnić  
branżowo

W miejscu skrzyżowania z kablem energetycznym wykopy prowadzić ręcznie. Kabel w wykopie zabezpieczyć, zachować normatywną odległość. Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się w Posterunku Energetycznym Czerwonak. Szczegółowy przebieg linii kablowej należy ustalić na podstawie próbnych przekopów.

JW 2823-D: bez uwag

JW 2823-M: bez uwag

Netia: bez uwag

R.O.P: bez uwag

PWiK: nie dotyczy PWiK w Poznaniu, należy uzgodnić z miejscowym właścicielem sieci wod-kan.

Przewodniczący Zespołu:

Zgodę na wejście na teren uliczny oraz w wypadku kolizji z drzewami zgodę na ewent. wycinkę drzew uzyskać należy w UMiG. Czerwonak. Przedłożony projekt został przez komisję zespołu uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz informacji zespołu dot. obowiązujących warunków do realizacji budowy.

Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Z up. Prezydenta

mgr inż. ...  
Przewodniczący Zespołu Badania  
Dokumentacji Projektowej  
... w Poznaniu