



MELIOPOZ

61-361 POZNAŃ ul. Starołęcka 18 tel / fax 061~ 878 73 80 , 653 11 15
e-mail: sekretariat@meliopoz.com.pl

Poznań, 2007.10.31

Urząd Gminy w Czerwonaku
ul. Źródłana 39
62-004 Czerwonak

Wykonujemy :

stacje
uzdatniania wody

pompownie wody

magistrale
wodociągowe

kolektory
sanitarne
i deszczowe

przepompownie
ścieków

konstrukcje
żelbetowe

roboty ziemne

W.T.P. nr 1096/X/2007

W związku z koniecznością zwiększenia retencji wody pitnej w SUW w miejscowości Kicin, na podstawie umowy z dnia 15.03.1995 \$2p. 2 opiniujemy pozytywnie rozbudowę istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości **KICIN, ul. Poznańska, działka nr 19/1**

POD WARUNKIEM WYKONANIA:

1. rozbudowy istniejącej SUW o dobudowę dwóch zbiorników wyrównawczych o konstrukcji stalowej o objętości 100 m³ każdy, z podłączeniem do istniejących rurociągów między obiektowych.

INNE USTALENIA :

1. projekt techniczny zbiorników wyrównawczych przedstawić do uzgodnienia,
2. na wykonanie prac należy uzyskać zezwolenie,
3. wszelkie prace winna wykonać osoba-przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia,
4. wykonanie robót zgłosić do odbioru technicznego,
5. po wykonaniu prac dokonać inwentaryzacji geodezyjnej w stanie odkrytym, 1 egz. planu przekazać do Biura Obsługi Odbiorców w Czerwonaku, ul. Działkowa 2.

DYREKTOR:

Janusz Gdowski
/-/ Janusz Gdowski

"MELIOPOZ" S.C.
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE
61-546 Poznań, ul. św. Jerzego 16/5
BIURO: 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 18
tel / fax (0-61) 87-87-380
NIP 783-14-52-122