

8.0 Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia przy realizacji zew-  
nętrznych sieci wod. – kan.

a/ Elementy stwarzające zagrożenie:

Podstawowymi elementami stwarzającymi zagrożenie przy realizacji robót objętych niniejszym projektem budowlanym są:

- wykopy pod rurociągi wodno-kanalizacyjne
- czynne uzbrojenie na- i podziemne
- urządzenia i obiekty kanalizacyjne
- maszyny budowlane i sprzęt podręczny

b/ Przewidywane zagrożenia:

Główne zagrożenia przy realizacji robót, to możliwość:

- osunięcia /oderwania/ skarpy wykopu i przysypania pracownika
- wpadnięcia pracownika do wykopu studzienki lub komory kanalizacyjnej
- porażenia prądem w przypadku uszkodzenia przewodów i kabli na- i podziemnych w czasie wykopów i montażu
- uszkodzenia ciała przez demontowane elementy
- doznania obrażeń przez pracownika ze strony pracującego w pobliżu sprzętu budowlanego lub obsługiwanego przez Niego sprzętu

c/ Instruktaż pracowników

Każdy z pracowników musi być przeszkolony przez uprawnionego instruktora bhp w zakresie przestrzegania przepisów bhp – co potwierdzone powinno być stosownym oświadczeniem pisemnym.

d/ Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:

- wykonanie umocnień pionowych ścian wykopów, a w przypadkach gdy jest to możliwe wykonanie skarp o pochyleniu równym kątowemu stoku naturalnego gruntu
- niedopuszczanie do obciążenia skraju wykopu sprzętem, odkładem lub materiałami
- wyprzedzające zlokalizowanie, odkopanie, zabezpieczenie i oznakowanie istniejącego uzbrojenia podziemnego w obrębie planowanych wykopów
- powierzenie sprzętu budowlanego osobom posiadającym przeszkolenie do jego obsługi
- stosowanie sprzętu ochrony osobistej i wzajemna asekuracja pracowników.