



Czerwonak, dnia 1 października 2008r.

BZ. 341-33/08

DOTYCZY:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Owińska-Bolechowo Osiedle**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. t.j. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), informuje, w dniu 30 września br., wpłynęły w formie faksu zapytanie następującej treści:

1. Proszę o wyjaśnienie tabeli elementów rozliczeniowych:
 - 1) czy humus ma być odwieziony na składowisko zlecającego?
 - 2) wykonanie nasypów (ukop piasku i dowóz (zakup) odl. 5km) jest to miejsce wskazane przez zamawiającego, a zakup dotyczy tylko transportu czy dotyczy zakupu piasku z transportem?
2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie ilości obrzeży w przedmiarze robót poz.17/1887,14€/mb, oraz na czym opornik 6 x 20 x 100 mają być ułożone /podsypka cem. – czy piasek/?
3. Proszę również wyjaśnić czy w ciągu pieszo – rowerowym pod warstwą podsypki cem. piaskowej ma być warstwa odcinająca z piasku i jakiej grubości?

Odpowiedź:

Ad. 1.1

Nie ma obecnie możliwości odwozu humusu na gminne składowisko odpadów komunalnych. Zamawiający wskaże miejsce odwozu humusu na działkę gminną znajdującą się w odległości do 10km

Ad. 1.2

Dowóz piasku dotyczy zarówno zakupu jak i transportu na miejsce wykonania nasypów.

Ad. 2

obrzeża mają mieć długość łączną **1272m** i mają być ustawione na **podsypce cementowo-piaskowej grubość 10 cm..**

Ad. 3

Pod warstwą podsypki cementowo-piaskowej - 10cm zgodnie z projektem **nie znajduje się** warstwa odcinająca z piasku

Tym samym działając na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. t.j. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, w zakresie udzielonych powyżej odpowiedzi tj.:



- 1) Projekt budowlano – wykonawczy str. 13 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego pisma;
- 2) Przedmiar robót str.1-4 otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego pisma;
- 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych nr D-08.03.01, jak w załączniku nr 3 do niniejszego pisma.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 6 i ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych **Zamawiający przedłuża termin składania ofert**, w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w ofertach otrzymanej modyfikacji.

Nowy termin składania ofert wyznacza się na dzień 14 października 2008r. na godz. 11:30, a termin otwarcia ofert na 14 października 2008r. na godz. 12:00.

Tym samym zmienia się termin wniesienia wadium, oraz zapis na kopercie: „nie otwierać przed dniem 14 października 2008r., godz. 12:00”

otrzymują:

1. Adresat
2. a/a